

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107345543

发证日期: 2022年06月13日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称	江苏安科瑞电器制造有限公司
及注册地址	江苏省江阴市南闸街道东盟路5号
制造商名称	江苏安科瑞电器制造有限公司
及注册地址	江苏省江阴市南闸街道东盟路5号
生产企业名称	中群电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇大桥路173号
产品名称和系列、规格、型号	漏电断路器 ASCB1LE-63; U_i : 400V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230V (1P+N)、AC400V (2P、3P、3P+N、4P); I_n : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C型; $I_{\Delta n}$: 30mA/AC型; 电子式; $I_{\Delta m}$: 2000A; $I_{cs}=I_{cn}$: 6000A (高分断型); $I_{cs}=I_{cn}$: 3000A (标准型, 在断路器侧面标有“S”标志); 极数: 1P+N (1个保护极, N极常通, 不适用于隔离)、2P (2个保护极)、3P (3个保护极)、3P+N (3个保护极, N极常通, 不适用于隔离)、4P (4个保护极);
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心